

平成28年度 施設の点検、補修及び修繕の実施状況

部 局 名 等	点 検 日	内 容
医学系研究科放射性同位元素等使用施設	平成28年7月20日～27日(23, 24日を除く) 平成29年1月18日～25日(21, 22日を除く)	<ul style="list-style-type: none"> ・壁のひび割れのパテ充填補修 ・壁ヘアークラックのパテ充填補修後、ビニル塗装 ・幅木のはがれの接着剤での補修
医学系研究科第2放射性同位元素等使用施設	平成28年9月30日 平成29年3月31日	RAMバッテリーを交換。その他異常なし。
医学系研究科保健学専攻放射性同位元素等使用施設	平成28年9月7日～30日 平成29年3月21日～31日	<ul style="list-style-type: none"> ・給排気装置のファンベルトの交換 ・排水輸送ポンプの交換
医学部附属病院放射性同位元素等診療施設	平成28年6月20日～7月5日 平成29年1月17日～2月1日	異常なし
歯学部附属病院放射性同位元素等診療施設	平成28年9月16日 平成29年3月21日	異常なし
工学研究科放射性同位元素等使用施設	平成28年7月11日～19日 平成29年1月6日～16日	標識の退色のため、補修塗装あるいは交換を行った。
ラジオアイソトープ総合センター(吹田本館)放射性同位元素等使用施設	平成28年5月31日～6月5日 平成28年11月28日～12月6日	異常なし
微生物病研究所放射性同位元素実験室	平成28年4月28日 平成28年7月4日～8日 平成29年1月4日～10日	異常なし
蛋白質研究所放射性同位元素実験室	平成28年8月8日～9日、15日～19日 平成29年2月14日～21日 平成29年3月13日	<ul style="list-style-type: none"> ・RI施設ワックス塗布作業 ・RI施設点検(異常なし) ・RI施設点検(異常なし) ・RIモニタリングシステム点検(異常なし)
レーザーエネルギー学研究センター放射性同位元素等使用施設	平成28年4月11日～17日 平成28年10月11日～14日	異常なし
生命機能研究科放射性同位元素等使用施設	平成28年9月12日～15日 平成29年3月2日～8日	<ul style="list-style-type: none"> ・標識(保管廃棄設備・排水槽)を貼り換え済み。 ・排水処理施設のピット排水ポンプ、および貯留槽からのくみ上げポンプについて、それぞれ2系統のうち片方が故障しており、平成29年4月中に修理完了予定である。