

部局名等	点検日	内容
医学系研究科放射性同位元素使用施設	平成22年7月20日～26日 平成23年1月13日～20日	室内壁のヘアークラックにモルタルパテ充填後ビニルペイントで塗装 床仕上げ材の剥離箇所をエポキシ樹脂塗装
医学系研究科第2放射性同位元素使用施設	平成22年9月28日、平成23年3月28日	異常なし
医学系研究科保健学専攻放射性同位元素等使用施設	平成22年9月24日～30日、12月6日 平成23年2月9日、2月24日、3月25日～3月1日	施設内の天井板及び壁面塗装に亀裂を認めた。 (修繕済み) 排気ファンのベアリング及び空調機のプーリーとベルトを交換した。
医学部附属病院放射性同位元素等診療施設	平成22年6月17日～7月8日 平成23年1月21日～1月28日	壁面のひび・穴、壁の継ぎ目の劣化等を補修
歯学研究科放射性同位元素実験室	平成23年3月28日	天井及び壁面亀裂の補修、中央監視盤の修理
歯学部附属病院放射性同位元素等診療施設	平成22年4月、平成23年1月、平成23年2月、平成23年3月28日	異常なし
薬学研究科放射性同位元素実験室	平成22年9月17日、9月21日 平成23年3月15日	異常なし
工学研究科放射性同位元素等使用施設	平成22年7月14日～7月26日 平成23年1月13日～1月25日	異常なし
ラジオアイソトープ総合センター(吹田本館)放射性同位元素等使用施設	平成22年9月17日～9月28日、 平成23年3月14日～3月25日	標識が劣化していたため取り替えた。(2箇所)
微生物病研究所放射性同位元素実験室	平成22年5月28日、6月7日～6月11日、7月6日～7月12日、 平成23年1月7日～1月13日	異常なし
蛋白質研究所放射性同位元素実験室	平成22年8月23日～8月30日 平成23年2月21日～2月28日	異常なし
レーザーエネルギー学研究センター放射性同位元素等使用施設	平成22年4月14日～16日、11月26日	ペレット棟4階を中心に、床及び壁のリノリウムシート亀裂の補修。
生命機能研究科放射性同位元素等使用施設	平成23年9月27日～9月30日 平成23年3月7日～3月11日	異常なし