

「キャンパス環境についてのご意見箱」にいただいたご意見・ご要望 18

「キャンパス環境についてのご意見箱」へのご意見・ご要望、ありがとうございました。
平成26年9月1日から平成27年2月28日までいただいた内容等について公開いたします。

◆ご意見・ご要望◆

- 1 計画について、3件のご意見・ご要望をいただきました。
 - ・ M1棟の改修工事に伴い1階の北東スロープが利用できないのご意見をいただきました。工事期間が短いことから、西側の通用口を利用させていただきました。(1件)
 - ・ 病院管理棟と人間科学部車庫棟の前方通路の歩道の点字ブロックが数十メートルに渡って欠けているため、新設して欲しいとのご要望をいただきました。現地の確認等を行い、一部の点字ブロックを今年度に整備予定です。(1件)
 - ・ 豊中のグラウンドを人工芝にして欲しいとのご要望をいただきました。ご意見は今後の計画の参考にさせていただきます。(1件)
- 2 維持管理について、1件のご意見・ご要望をいただきました。
 - ・ 大雨で理学部H棟G棟の継ぎ目から大量の水が浸入するため、対策を講じて欲しいとのご要望をいただきました。大雨による想定外の雨量により、撤去済の埋設雨水管端部・枡底等から水路ができ、地下建物のジョイント部分から建物内に浸水したと思われ、同雨水管端部・枡底等を閉栓するなどの処理を行いました。(1件)

《本件に関する問い合わせ》

大阪大学 施設部管理計画課整備計画係

TEL : 06-6879-7129 E-mail : sisetu-kanri-seibi@office.osaka-u.ac.jp