

令和3年10月20日

大阪大学医学部附属病院外来・中央診療棟における水道配管の誤接続について

国立大学法人大阪大学

本学医学部附属病院外来・中央診療棟一部エリアにおいて、上水と井戸水処理水の配管が平成5年（1993年）5月31日の完成時より、誤って入れ替わって接続されていたことが令和3年10月18日に判明いたしました。

医学部附属病院の一部エリアにおいては、井戸水処理水を上水として使用していたこととなります。

本学では、即日、誤接続の影響が及ぶ範囲について飲用を停止すると同時に、上水として給水されていた水の水質を調べるために採水を行い、詳細な水質検査を実施しております。

医学部附属病院をご利用くださいました皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけすることになり、また、大学の信頼を損なう事態を招きましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

当該事案の影響については現在調査中であり、調査が完了次第、皆様に詳細をお知らせするとともに、適切な再発防止策を講じてまいります。

ご不明な点やご不安な点、ご質問等ございましたら、下記問合せ窓口までご連絡くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

○主な影響エリア（医学部附属病院 外来・中央診療棟北東部1階～4階）

- ・11カ所の便所（1階から4階男子・女子・多目的便所）
 - ・スタッフの手洗い用：85カ所
 - ・スタッフの飲水用：8カ所
 - ・患者の手洗い・うがい用：3カ所
 - ・患者のシャワー用：2カ所
- ※一般の方がご使用されるのは、便所の手洗いになります。

○経緯

1. 平成5年（1993年）5月31日 医学部附属病院 完成

2. 令和3年(2021年)6月より、新たな統合診療棟の整備を開始
3. 10月7日(木)に、「統合診療棟整備」施工者から、本学附属病院管理課機械係に、経路が不明な配管が発見された旨報告。
4. 10月7日(木)～9日(土)の間、病院管理課が本学内の維持管理業者に現状確認を指示、実施
5. 10月11日(月) 病院管理課から元施工者(3者JV)に電話で誤接続の確認依頼連絡
6. 10月12日(火) 三者JVの担当者が来学、病院管理課から対応を指示
7. 10月14日(水) 元施工者JVが影響範囲から飲料用に給水されている水を採取、持ち帰り水質を分析中
8. 10月15日(金) 元施工者JVが病院管理課に確認作業の説明
9. 10月16(土)～18日(月) 対象場所を断水して誤接続の有無の確認作業実施
10. 10月18日(月) 元施工者JVより病院管理課に対し誤接続があったことを正式に報告
11. その後、病院から本部施設部に報告、直ちに、本学執行部へ連絡
12. 10月19日(火) 本学執行部で対応協議

【本件に関する連絡窓口】

■プレスリリースに関すること(報道対応)

本部事務機構施設部整備課

電話：06-6879-7130

■患者さんに関係すること・体調に関する相談等(患者・一般対応)

医学部附属病院

総務課広報評価係

電話：06-6879-5020