

## 施設の点検、補修及び修繕の実施状況

部局名等	点検日	内容
医学系研究科放射性同位元素使用施設	平成24年7月20日～26日(21,22は除く) 平成25年1月18日～25日(19,20は除く)	排気ダクトの塗装、空調設備ベアリング整備 排水設備補修、実験室8及び汚染検査室の 壁ヘアークラック補修
医学系研究科第2放射性同位元素使用施設	平成24年8月21日 平成24年9月21日 平成24年12月7日 平成24年12月17日 平成25年3月22日 平成25年3月26日	安全衛生管理部によるRI施設点検 自主点検 学内RIの施設管理点検 原子力安全技術センターによる定期検査、定期確認 自主点検 専門業者による保守点検
医学系研究科保健学専攻放射性同位元素等使用施設	平成24年9月21～30日 平成25年3月18～31日	放射線管理システム中央監視装置の更新 天井照明器具の交換
医学部附属病院放射性同位元素等診療施設	1. 平成24年6月22日～平成24年6月30日 2. 平成25年1月17日～平成25年1月30日	1. 床面の亀裂・遮蔽壁の破損を修理 2. 異常なし
歯学部附属病院放射性同位元素等診療施設	平成24年9月24日、平成25年3月11日	異常なし
薬学研究科放射性同位元素実験室	平成24年9月12日	異常なし
工学研究科放射性同位元素等使用施設	平成24年7月12日～7月24日 平成25年1月11日～1月21日	異常なし
ラジオアイソトープ総合センター(吹田本館)放射性同位元素等使用施設	平成24年5月30日～6月8日 平成24年11月30日～12月7日	異常なし
微生物病研究所放射性同位元素実験室	平成24年5月18日、7月6～13日、11月16日、 平成25年1月7日～15日	異常無し
蛋白質研究所放射性同位元素実験室	平成24年8月20日～8月24日 平成25年1月10日 平成25年2月18日～2月22日	異常なし
レーザーエネルギー学研究センター放射性同位元素等使用施設	①2012年4月16日～4月20日②2012年10月29日～11月2日③2012年12月3日④2013年2月2日・3日⑤2013年2月10日⑥2013年3月18日⑦2013年3月末日(施工完了予定)	①自主施設点検②自主施設点検③学内放射線管理施設管理点検④ペレット棟地下RI排水タンクバルブ交換(RT-2A、4階系統) ⑤ペレット棟5階排気フィルター交換、⑥トリチウム回収室天井補修 ⑦ペレット棟地下RI排水タンクバルブ交換(RT-1B、2・3階系統)
生命機能研究科放射性同位元素等使用施設	平成24年9月10日～9月14日、 平成25年3月7日～3月8日	排気ガスモニタ( $\beta$ ( $\gamma$ )線ガスモニタ)の補修