

施設の点検、補修及び修繕の実施状況

部局名等	点検日	内容
<u>医学系研究科放射性同位元素使用施設</u>	平成25年7月17日～7月24日 平成26年1月22日～1月29日	壁ヘアークラックの補修、ペイント塗装の実施 水道給水栓の交換、床リノリウムの亀裂補修 排気ファンベルトの交換
<u>医学系研究科第2放射性同位元素使用施設</u>	平成25年9月19日 平成25年9月30日 平成25年12月16日 平成26年3月18日 平成26年3月20日	自主点検 安全衛生管理部による施設点検 専門業者による電子錠の修理 専門業者による保守点検(電子錠の交換要)、 自主点検 専門業者による電子錠の交換
<u>医学系研究科保健学専攻放射性同位元素等使用施設</u>	平成25年9月6日～30日 平成26年3月26日～31日	排水設備の水位計及び照明器具の交換修理
<u>医学部附属病院放射性同位元素等診療施設</u>	1:平成25年 6月17日～平成25年 6月28日 2:平成25年12月 6日～平成26年 2月 3日	1:壁面の亀裂の補修・脱落した標識の貼付を行った。 2:異常なし。
<u>歯学部附属病院放射性同位元素等診療施設</u>	平成25年9月17日、平成26年3月25日	異常なし
<u>工学研究科放射性同位元素等使用施設</u>	平成25年7月12日～7月24日 平成26年1月10日～1月20日	異常なし
<u>ラジオアイソトープ総合センター(吹田本館)放射性同位元素等使用施設</u>	平成25年6月4日～6月7日 平成25年11月29日～12月6日	廃棄物保管室の壁に塗装の剥げがあつたため、塗装補修をおこなった。
<u>微生物病研究所放射性同位元素実験室</u>	平成25年5月17日、7月5日～12日、 11月14日、平成26年1月7日～14日	異常なし
<u>蛋白質研究所放射性同位元素実験室</u>	平成25年7月30日～7月31日 平成25年8月26日～8月30日 平成25年8月26日、9月4日 平成26年1月22日 平成26年2月17日～2月21日	床のワックス塗布 施設点検(異常なし) 床及び壁の補修 放射線中央監視装置の点検 施設点検(異常なし)
<u>レーザーエネルギー学研究センター放射性同位元素等使用施設</u>	平成25年4月15日及び平成25年11月15日	特に異常有りませんでした。
<u>生命機能研究科放射性同位元素等使用施設</u>	平成25年9月9日～9月13日、 平成26年3月5日～3月10日	液体シンチレーションカウンタが故障の為、新規機器購入