

平成26年度 施設の点検、補修及び修繕の実施状況

部局名等	点検日	内容
医学系研究科放射性同位元素使用施設	平成26年7月22日～28日(26、27日を除く) 平成27年1月15日～23日(17、18日を除く)	壁へアーククラックの補修・ビニル塗装の実施、 床面剥離・亀裂の補修、排気口の標識の交換
医学系研究科第2放射性同位元素使用施設	①平成26年6月19日 ②平成26年6月26日 ③平成26年8月22日 ④平成26年9月19日 ⑤平成27年3月17日	①専門業者による点検(装置故障の確認) ②専門業者による点検(装置故障の確認) ③専門業者による修理(駆動モータの交換)と点検 ④自主点検(異常なし) ⑤専門業者による定期保守点検および自主点検(異常なし)
医学系研究科保健学専攻放射性同位元素等使用施設	平成26年9月11日～30日 平成27年3月24日～31日	給気空調の温度調整機の修理 施設内天井板及び壁面塗装のクラックの補修 標識の交換 給排気装置のファンベルトの交換
医学部附属病院放射性同位元素等診療施設	①平成26年6月18日～30日 ②平成26年12月12日～平成27年1月30日	①壁面の亀裂の補修 ②壁面の亀裂の補修
歯学部附属病院放射性同位元素等診療施設	平成26年9月16日 平成27年3月17日	異常なし
工学研究科放射性同位元素等使用施設	平成26年7月10日～22日 平成27年1月9日～19日	作業室床はがれの補修 退色した標識の補修
ラジオアイソトープ総合センター (吹田本館)放射性同位元素等使用施設	平成26年6月2日～6日 平成26年12月1日～5日	異常なし
微生物病研究所放射性同位元素実験室	平成26年5月12日 平成26年7月7日～14日 平成26年11月11日 平成27年1月7日～14日	異常なし
蛋白質研究所放射性同位元素実験室	平成26年5月12日 平成26年8月7日～8日 平成26年8月18日～22日 平成27年2月23日～27日	RI排気フィルター交換作業 床のワックス塗布作業 RI施設点検(異常なし) RI施設点検(異常なし)
レーザーエネルギー学研究センター 放射性同位元素等使用施設	平成26年4月9日 平成26年10月22日	異常なし
生命機能研究科放射性同位元素等使用施設	平成26年9月8日～12日 平成27年3月5日～10日	排気監視装置(ガンマ線監視装置)の故障を確認、その後補修 2つある排水ポンプの内、1つが不完全のため修理を検討中