

令和2年度 施設の点検、補修及び修繕の実施状況

部局名等	点検日	内容
医学系研究科放射性同位元素使用施設	令和2年7月16日 令和3年1月14日	壁にキズ及びヘアクラック発生、天井と壁に隙間が発生、幅木に隙間が発生。シーリング材にて充填補修、必要に応じてビニル塗装。
医学系研究科保健学専攻放射性同位元素等使用施設	令和2年9月7日～9月30日 令和3年3月17日～3月31日	給排気装置のファンベルト・ベーリングの交換
医学部附属病院放射性同位元素等診療施設	令和2年6月10日～7月13日 令和2年12月15日～令和3年1月20日	異常なし
歯学部附属病院放射性同位元素等診療施設	令和2年9月23日 令和3年3月23日	異常なし
工学研究科放射性同位元素等使用施設	令和2年7月10日～7月12日 令和3年1月7日～1月18日	標識が退色していたため、色の塗り直し及び標識の交換を行った。
生命機能研究科放射性同位元素等使用施設	令和2年9月17日～9月23日 令和3年3月2日～3月5日	電圧加圧回路の不調によりハンドフットクローズモニタが作動しなくなった為、新しく導入した。また、排水施設監視装置について、令和元年5月の段階で、排水タンク内の貯留水の放射線量を測定するためのβ線、γ線モニタが故障し、両方修理が完了したが、その後、再びβ線モニタについて電圧異常の故障が発生し、現在修理見積り依頼中である。
微生物病研究所放射性同位元素実験室	令和2年7月6日～7月10日 令和3年1月11日～1月15日	異常なし
蛋白質研究所放射性同位元素実験室	令和2年8月17日～8月21日 令和3年2月15日～2月19日	異常なし
レーザー科学研究所放射性同位元素等使用施設	令和2年4月20日～4月27日 令和2年10月19日～10月26日	異常なし
放射線科学基盤機構 附属ラジオアイソotope総合センター(吹田本館)放射性同位元素等使用施設	令和2年6月22日～6月30日 令和2年12月21日～令和3年1月6日	異常なし