

平成27年度 施設の点検、補修及び修繕の実施状況

部 局 名 等	点 検 日	内 容
医学系研究科放射性同位元素使用施設	平成27年7月8日～16日(11日、12日を除く) 平成28年1月12日～20日(16日、17日を除く)	・施設壁面のクラック部分のビニル塗装等による補修 ・床リノリウムの破損部分の充填剤による補修 ・排気ファンベルトの緩みの補修(プーリー軸調整、ベルト交換) ・流し下配管腐食の補修(錆止め補修)
医学系研究科第2放射性同位元素使用施設	平成27年9月30日 平成28年3月9日 平成28年3月31日	駆動用ドライブベルトに経年劣化を認めため交換を行った
医学系研究科保健学専攻放射性同位元素等使用施設	平成27年9月7日～30日 平成28年3月22日～31日	・給排気装置のファンベルト及びベアリングの交換 ・給気空調の温度調整機(モーター)の修理
医学部附属病院放射性同位元素等診療施設	①平成27年6月15日～30日 ②平成27年12月21日～平成28年1月29日	①蛍光灯の脱落の補修 ②壁面の穴2ヶ所の補修、天井の亀裂の補修
歯学部附属病院放射性同位元素等診療施設	平成27年9月18日 平成28年3月15日	異常なし
工学研究科放射性同位元素等使用施設	平成27年7月15日～7月22日 平成28年1月8日～1月18日	標識の色あせがあったので、色あせの程度に応じて塗り直し・交換が行われた
ラジオアイソトープ総合センター(吹田本館)放射性同位元素等使用施設	平成27年6月1日～6月5日 平成27年11月30日～12月4日	異常なし
微生物病研究所放射性同位元素実験室	平成27年5月7日 平成27年7月6日～10日 平成27年11月6日 平成27年12月4日 平成28年1月5日～9日	異常なし
蛋白質研究所放射性同位元素実験室	平成27年8月7日 平成27年8月31日 平成28年2月24日	RI施設ワックス塗布作業 RI施設点検(異常なし) RI施設点検(異常なし)
レーザーエネルギー学研究センター放射性同位元素等使用施設	①平成27年4月13日～4月17日 平成27年10月2日～10月5日 ②平成27年10月16日	①定期点検 ②施設建物の南側外壁クラック補修
生命機能研究科放射性同位元素等使用施設	平成27年9月28日～9月30日 平成28年3月2日～3月8日	2つある排水ポンプの内、1つが不完全のため補修済